発行番号: 第　報Y19-110102561号

発行日:　2019年11月5日

水質検査報告書

株式会社アテクト　様

試料名称　精製水
採取場所　培地製造部
採取月日　2019年10月24日
採取時間　12時00分
試料受付　2019年10月25日

建築物飲料水水質検査業登録

株式会社関西環境センター

〒599-8276 大阪府堺市中区小阪204-27
TEL:072-281-0521　FAX:072-281-3315

検査責任者　　山里

ご依頼いただいた試料について、検査結果を下記の通り報告いたします。

検査項目	検査結果	単位	基準値等
一般細菌	10 未満	個/mL	100以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと
亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.01 未満	mg/L	10以下
塩化物イオン	1 未満	mg/L	200以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	mg/L	3以下
pH値	6.5	pH	5.8以上8.6以下
味	異常なし	-	異常でないこと
臭気	異常なし	-	異常でないこと
色度	0.5 未満	度	5以下
濁度	0.5 未満	度	2以下
以下余白			
水質基準 適否	上記検査項目について水質基準に適合		

備考

検査方法は、平成15年7月22日厚生労働省告示第261号「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」に準じております。